

水質検査結果書

第 24-SE-00321 号
2024 年 7 月 5 日

富士宮市山宮 2 2 2 6 - 1

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号


シューワ株式会社 富士山工場

様

静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2024年6月26日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にはありません。)

採水年月日	2024年6月25日	天候	前日: 晴 当日: 曇	気温	24℃	水温	13.5℃
施設(建物等)の名称	シューワ株式会社 富士山工場			検水の種類	給水		
採水地点 (住所及び採水箇所)	富士宮市山宮2226-1 1F流し蛇口			採水時残留塩素	0mg/L		
採水者名	犬塚文徳 (所属)ウォーター事業部						

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項		食品衛生法施行条例に基づく水質検査						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
	一般細菌	0 CFU/mL		蒸発残留物	76 mg/L			
	大腸菌群	検出しない		陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満			
	カドミウム	0.00015 mg/L未満		フェノール類	0.005 mg/L未満			
	水銀	0.00005 mg/L未満		有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5 mg/L未満			
	鉛	0.0005 mg/L未満		pH値	8.5			
	ヒ素	0.0007 mg/L		味	異常なし			
	六価クロム	0.002 mg/L未満		臭気	異常なし			
	シアン	0.001 mg/L未満		色度	0.5 度未満			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1 mg/L		濁度	0.1 度未満			
	フッ素	0.09 mg/L			以下余白			
	有機リン	0.1 mg/L未満						
	亜鉛	0.011 mg/L						
	鉄	0.02 mg/L未満						
	銅	0.002 mg/L未満						
	マンガン	0.001 mg/L未満						
	塩素イオン	0.9 mg/L						
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/L						
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2024年6月26日 ~ 2024年7月4日			検査責任者	技術部長 田村 博			
備考								

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします

試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法: 上水試験方法2020年版 II-3.9.2)